

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и включением барьера искрозащитного внимательно ознакомьтесь с этикеткой.

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**1.1 Общие сведения**

Барьер искрозащитный «С2000-Спектрон-ИБ» (в дальнейшем – искробарьер) применяется с контроллером двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» или «С2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы «Орион». Электромагнитная совместимость искробарьера соответствует требованиям по 3 группе устойчивости.

Искробарьер предназначен для создания искробезопасной двухпроводной линии связи (ДПЛС) КДЛ, при подключении к ней адресных устройств с видом взрывозащиты «искробезопасная цепь (i)».

Искробарьер относится к связанному электрооборудованию группы II и предназначен для установки вне взрывоопасных зон. Искробарьер относится к устройствам активного типа.

Искробарьер соответствует требованиям технических средств пожарной автоматики ГОСТ Р 53325. Искробарьер выполнен в пластмассовом корпусе со степенью защиты IP42. Предназначен для установки на DIN-рейку TS-35.

Искробарьер соответствует требованиям на взрывозащищенное оборудование подгрупп ПА, ПВ, ПС по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999). Искробезопасный выход соответствует маркировке взрывозащиты [Exia]IIC.

Искробарьер должен применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, главы 7.3. ПУЭ (шестое издание), и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

1.2 Основные технические данные

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Маркировка взрывозащиты | - [Exia]IIC |
| 2) Ток потребления, не более, мА | - 0,5 |
| 3) Проходное сопротивление, не более, Ом | - 5,1 |
| 4) Канал | - 1 |
| 5) Максимальное напряжение цепи (Um), В | - 15,5 |
| 6) Максимальное выходное напряжение (Uo), В | - 15 |
| 7) Максимальный выходной ток (Io), мА | - 140 |
| 8) Выходной ток короткого замыкания (Ios), мА | - 180 |
| 9) Максимальная внешняя емкость (Co), мкФ | - 0,125 |
| 10) Максимальная внешняя индуктивность (Lo), мГн | - 1,0 |
| 11) Степень защиты оболочки | - IP42 |
| 12) Время технической готовности, сек | - не более 1 |
| 13) Температурный диапазон, °С | - от минус 40 до плюс 60 |
| 14) Относительная влажность воздуха, % | - до 93 при +40°С |
| 15) Масса, кг | - не более 0,1 |
| 16) Габариты, мм | - не более 91x54x57 |
| 17) Температура транспортировки и хранения, °С | - от минус 40 до плюс 60 |
| 18) Искробарьер не содержит драгоценных металлов (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78) | |

1.3 Комплектность

Комплектность поставки:

- | | |
|---|---------|
| - Барьер искрозащитный
СПЕК.421457.000.000 | - 1 шт. |
| - Этикетка СПЕК.421457.000.000 ЭТ | - 1 шт. |
| - Упаковка индивидуальная | - 1 шт. |

Габаритные размеры искробарьера показаны на рисунке 1.




Рисунок 1 – Габаритные размеры искробарьера

2.1 Схема внешних соединений

На рисунке 2 показана схема подключения искробарьера в двухпроводную линию связи КДЛ.




Рисунок 2 – Схема подключения искробарьера в двухпроводную линию связи КДЛ

Взрывозащищенность искробезопасной цепи обеспечивается:

- Защиту от превышения тока в искрозащитной цепи тремя ячейками активной токовой защиты;
- Максимальное входное напряжение цепи (U_m) 15,5В;
- Максимальное выходное напряжение искробарьера (U_o) 15В;
- Максимальный выходной ток искробарьера (I_{oi}) 140мА;
- Выходной ток короткого замыкания (I_{os}), 180мА;
- Максимальную внешнюю емкость (C_{oi}) 0,125мкФ;
- Максимальную внешнюю индуктивность (L_{oi}) 1мГн.

2.2 Монтаж

ВНИМАНИЕ!

Искробарьер устанавливается вне взрывоопасной зоны.

Включение искробарьера должно соответствовать приведенной схеме подключения в настоящей этикетке. Применение схем подключения, отличных от указанной и не согласованных с изготовителем, приводит к безусловному прекращению действия гарантии и может оказаться причиной неправильной работы искробарьера.

Установка и электромонтаж искробарьера должны выполняться только квалифицированными специалистами.

Монтаж и эксплуатация искробарьера должна осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, главы 7.3 «Правил устройства электроустановок», ТР ТС 012/2011 ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10.

Работы по монтажу/демонтажу и обслуживанию искробарьера на объекте необходимо проводить в соответствии с правилами техники безопасности, установленными для объекта. Ответственность за соблюдение правил безопасности возлагается на обслуживающий персонал.

Перед монтажом искробарьера убедиться в наличии маркировки взрывозащиты и отсутствии дефектов изделия.

Установка и подключение:

- Установить искробарьер на DIN-рейку;
- Произвести подключение проводов в соответствии со схемой подключения рис. 2.

2.3 Техническое обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется иметь запасной искробарьер для оперативной замены неисправного устройства.

При возникновении неисправности искробарьера необходимо заменить его на заведомо исправный и обратиться в службу технической поддержки. Неисправный искробарьер подлежит ремонту на предприятии-изготовителе.

В процессе эксплуатации искробарьер должен подвергаться внешнему осмотру. Периодический осмотр искробарьера должен проводиться в сроки, установленные техническим регламентом, в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в год.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы искробарьера – не менее 10 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода искробарьера в эксплуатацию.

3.3 При направлении изделия в ремонт к нему должен быть приложен акт с описанием неисправности.

Рекламации направлять по адресу:

141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4, ЗАО НВП «Болид».

Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный) E-mail: info@bolid.ru <http://bolid.ru>

4 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Искробарьер имеет сертификат соответствия:

- C-RU.ЧС13.В.00662, выданный ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России;
- RU C-RU.ВН02.В.00350, выданный ОС ВСИ «ВНИИФТРИ».

Производство искробарьера имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.ИК32.К00153.

Производство искробарьера имеет сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.С.04ФАЛ.СК.0473

5 СОВМЕСТИМОСТЬ

Версия	Начало выпуска	Содержание изменений	Совместимость
1.00	02.2017	Начало выпуска	«С2000-КДЛ» и «С2000-КДЛ-2И» все версии.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Барьер искрозащитный «С2000-Спектрон-ИБ» (заводской номер указан на корпусе каждого искробарьера) признан годным к эксплуатации и упакован ООО «НПО Спектрон».

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК

Ф.И.О.

число, месяц, год

Барьер искрозащитный «С2000-Спектрон-ИБ» СПЕК.421457.000.000 ЭТ Изм.0 от 20.02.2017